



mahdollinen laajenemisalue, varaus n. 60 liittyyjää, vj 90-10, pv 63-10

mitattu linjaus, ei toteuteta  
Uuden tiealueen raja  
Lapinkyläntie  
Uuden tiealueen raja  
Yleisen tien alitus toteutettava linjaus, suuntapöytä, osin kalliota  
mitattu linja, ei toteuteta

Vieltoviemärien koot; yhdyttiä kiinteistöitä dn 110 useammalta kiinteistöltä dn 160  
Yksittäisien talojen koot; vesijohto dn 40 paineviemäri dn 50 mikäli ei muuta erikseen merkitty

Korkeusjärjestelmä N60	Koordinaattijärjestelmä KKJ
TYÖ kunta Kirkkonummi Tilaaja, työ Lapinkylän vesiosuuskunta, vesihuoltoverkoston rakennussuunnitelma	
PIIRUSTUS Suunnitelmapaketti 4	
TUTK. J. Heiskanen   PIIRT. JKo	MITTAK. 1:2000
SUUNN. J. Korhonen	PVM 23.2.2011/m. 27.7.2011/
TARK. m. 20.3.2012	PIIR. NRO 1960.7
HYV.	

