



Lapinkylän vesiosuuskunta  
Montén Kaj-Erik  
Sjökullantie 41  
02520 LAPINKYLÄ



Tilausnro 104598 (1056/Lapvesip), saapunut 12.10.2017, näytteet otettu 12.10.2017 (14:11)  
Näytteenottaja: LUVY; labr. näytteenottaja

## NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
8704	Lapinkylän vesiposti

## MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	8704	Ohjearvo
*Koliformiset bakteerit (37°C)	pmy/100 ml	0	<1 (T)
*E.coli (37°C, 18h)	pmy/100 ml	0	<1 (V)
*Suolistoperäiset enterokokit	pmy/100 ml	0	<1 (V)

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,  
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 1352/2015

\*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; tehnyt 1)KVVSY, 2)Eurofins Environment Testing Finland Oy, 3)MetropoliLab Oy

## LAUSUNTO

Veden mikrobiologinen laatu on tutkituilta ominaisuuksiltaan hyvä.

Mari Louhi  
Kemisti

## TIEDOKSI

Espoon kaupunki/talousvesitulokset@espoo.fi  
Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos/Lehtinen Maria

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.  
Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Liitteenä menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämissä tiedot.



## MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*Koliiformiset bakteerit (37°C)	ISO 9308-2:2012 (E) Part 2 (TL64)
*E.coli (37°C, 18h)	ISO 9308-2:2012 (E) Part 2 (TL64)
*Suolistoperäiset enterokokit	SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL64)

## TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL64	L-U vesi ja ympäristö ry

## MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittäminen
*Koliiformiset bakteerit (37°C)	2017/8704		12.10.2017
*E.coli (37°C, 18h)	2017/8704		12.10.2017
*Suolistoperäiset enterokokit	2017/8704		12.10.2017