

OHJE LIITTYMISESTÄ ” Olemassa oleva kiinteistö”

Lyhyesti: Asiakas toimittaa kaikki tarvittavat asiakirjat vesiosuuskunnalle, jossa liittymishakemus käsitellään. Tämän jälkeen vesiosuuskunta määrittelee voimassa olevan taksan mukaisen liittymismaksun kiinteistölle ja lähettää sopimuksen asiakkaalle allekirjoitettavaksi. Vesiosuuskunnan saatua allekirjoitetun sopimuksen, asiakas voi tämän jälkeen tilata vesi- ja viemärijohtojen liitostyön sekä vesimittarin asennuksen vesiosuuskunnalta.

Liittyessä vesihuoltoverkkoon liittyjä vastaa vesi- ja viemäriputkien rakentamisesta liitoskohtaan runkoputkessa. Vesiosuuskunta suorittaa vesijohdon liittämistyön ja vesimittarin asentamisen, josta veloitetaan palveluhinnaston mukaan.

Vesiosuuskunnalle toimitettavat asiakirjat.

-Liittymishakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemäriverkkoon.

-Asemapiirustus 1:200 tai 1:500 2 sarjaa.

Kiinteistö laadituttaa kiinteistön liittymisestä asemapiirroksen, jossa esitetään tontilla jo olevat vesi- ja viemärijohtolaitteet liittämiskohtaan asti. Nykyisien ja uusien putkien merkinnässä on huomioitava, että ne erottuvat selkeästi toisistaan.

-Pohjapiirustukset 1:50 1 sarja.

Mikäli kiinteistön omistajalla ei ole tiedossa miten kiinteistön sisäiset vesijohdot ja viemärit on asennettu, riittää kun osuuskunnalle toimitetaan talon pohjapiirustukset (kaikki kerrokset), johon on esitetty vesimittarin tuleva asennuspaikka sekä vesi- ja viemärijohtojen sisääntulokohdat.

Kiinteistön liittymismaksu vesiosuuskunnalle määritetään kiinteistön kokonaispinta-alan ja kuormituksen mukaan.

Huomioitavaa:

Käytöstä pois jäävät jätevesisäiliöt on ensisijaisesti poistettava. Säiliöiden tyhjennys ja täyttö soralla tai vastaavalla käy myös.

Vanhan käyttövesikaivon käyttö sallittu vain ulkovesipostikäyttöön. Oma vesikaivo ei saa olla missään yhteydessä yleiseen vesijohtoon liitetyn kiinteistön putkien kanssa.

Mikäli kiinteistön omistaja epäilee vanhojen vesijohtojen paineenkestävyyttä tulee huomioida mahdollinen paineenalennusventtiili.

Vesijohtokalusteiden kytkennät erilaisiin kojeisiin kuten pesukoneisiin yms. tulee olla varustettuina takaisinimusojuuksilla ja yksisuuntaventtiileillä.

Viemäriverkoston toiminnan kannalta on tärkeää, että järjestelmässä syntyvät viemärikaasut voidaan tuulettaa ulos. Tätä varten jokaisessa liitettävässä kiinteistössä tulee olla yksi ulkotilaan johdettu tuuletusviemäri (halkaisija 110 mm).

Katselmukset

Ennen kiinteistöviemärin peittämistä on viemäriasennukselle tilattava katselmus.

Katselmuksessa tarkastetaan paitsi viemäri myös vesimittarin sijainti ja mahdollisesti muut
vesijohto- ja viemäröintiasennukset.

Katselmukset tilataan vesiosuuskunnan valvojalta Stefan Wasström:ltä puh. 050-5728744